

## **Rensningsanlægget er ikke den største fosforforurener af Arresø**

Vores rensningsanlæg i Hillerød renser spildevandet rigtig fin. Det er vi i DN-Hillerød selvfølgelig rigtig glade for. Arresø blev i 2021 således ”kun” belastet med 659 kg fosfat fra dette rensningsanlæg. Men, der er andre kilde fra Hillerød til fosforforurening af Arresø:

- Fra de separatkloakerede områder var der et udløb på 270 kg.
- Fra Gadevang Rensningsanlæg kom der ca. 21 kg
- Fra regnbetinget overløb fra de ikke separatkloakerede områder 1.280 kg.

Det betyder at kloaksystemet i Hillerød Kommune tilsammen i 2021 forurenede Arresø med ca. 2.230 kg. Den manglende separatkloakering er således skyld i store forurening af Arresø.

I statens ”Forslag til Indsatsplanerne 2021 – 2027” kan man læse, at Arresø i årene 2016 – 2018 i gennemsnit blev belastet med ca. 6.924 kg fosfor pr. år. Udløbet fra Arresø fjernede i gennemsnit 2682 kg fosfat pr år, hvilket betyder at fosforbelastningen af Arresø hvert år vokser med ca. 4.242 kg fosfor. Derfor skyldes forureningen ikke ”gamle synder”, men det urensede kloakvand vi leder til søen, hver gang det regner kraftigt.

Hvis Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommunen i 2027 har realiseret alle deres nuværende planer for at begrænse forureningen af Arresø, vil belastningen ”kun” være ca. 5.905 kg fosfor pr år. De allerede vedtagne tiltag for at begrænse forureningen er således helt utilstrækkelige.

Så, det er på tide at vi får få vedtaget en obligatorisk separatkloakering. Vi bør ikke fortsat være vidne til, at mængden af næringsstoffer og forurenende stoffer i Arresø vokser år for år, primært fordi vi ikke kan få gennemført en virkningsfuld separatkloakering i Hillerød.

På vegne af DN-Hillerød

Ulrik Ravnborg

Granbakken 1

3400 Hillerød